PŘÍLOHA 5– bilance potřeby a spotřeby energie

ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVĚ

NKN - TESTOVACÍ VERZE */02-2007/*

Roční spotřeba energie *[MJ]*



		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	CELKEM	
Vytápění	MJ	151 949,95	128 460,19	109 969,80	74 747,58	13 253,38	0,00	0,00	0,00	11 353,81	68 801,87	108 144,78	136 400,36	803 081,71	MJ
Chlazení	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MJ
Vlhčení	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MJ
Příprava TV	MJ	1 590,91	1 590,91	1 590,91	1 590,91	1 590,91	1 590,91	1 590,91	1 590,91	1 590,91	1 590,91	1 590,91	1 590,91	19 090,91	MJ
Kogenerace	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MJ
Osvětlení	MJ	102,25	92,02	81,80	71,57	61,35	61,35	61,35	71,57	92,02	92,02	112,47	122,70	1 022,49	MJ
Pomocná energie	MJ	582,82	526,42	473,54	352,51	327,84	211,51	218,56	218,56	352,51	509,97	528,77	582,82	4 885,82	MJ
CELKEM	**MJ**	**154 225,93**	**130 669,55**	**112 116,05**	**76 762,57**	**15 233,47**	**1 863,77**	**1 870,82**	**1 881,04**	**13 389,25**	**70 994,78**	**110 376,93**	**138 696,79**	**828 080,93**	**MJ**

Měrná roční spotřeba energie *[kWh/m2]*



PŘÍLOHA 5– bilance potřeby a spotřeby energie

ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE BUDOVY

NKN - TESTOVACÍ VERZE */02-2007/*

Roční potřeba energie *[MJ]*



		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	CELKEM	
Vytápění	MJ	134 463,01	113 676,54	97 314,08	66 145,36	11 728,13	0,00	0,00	0,00	10 047,17	60 883,91	95 699,09	120 702,92	710 660,22	MJ
Chlazení	MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MJ
Příprava TV	MJ	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	1 102,50	13 230,00	MJ
CELKEM	**MJ**	**135 565,51**	**114 779,04**	**98 416,58**	**67 247,86**	**12 830,63**	**1 102,50**	**1 102,50**	**1 102,50**	**11 149,67**	**61 986,41**	**96 801,59**	**121 805,42**	**723 890,22**	**MJ**

Měrná roční potřeba energie *[kWh/m2]*