


Energetická Náročnost Budov - Národní Kalkulační Nástroj
ROČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE V BUDOVĚ




Roční spotřeba energie [MJ]



Spotřeba dodané energie na úpravu vlhkosti Spotřeba dodané energie na osvětlení Spotřeba dodané energie pro kogeneraci Spotřeba pomocné energie (elektrické) Spotřeba energie na chlazení Spotřeba tepla na přípravu TV Spotřeba energie na vytápění

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	CELKEM
Vytápění MJ	487 955,62	380 574,84	246 454,05	96 880,62	17 874,29	0,00	0,00	0,00	25 380,93	156 345,95	335 065,81	449 344,76	2 195 876,86 MJ
Chlazení MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 MJ
Vlhčení MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 MJ
Příprava TV MJ	107 299,02	107 299,02	107 299,02	107 299,02	107 299,02	107 299,02	107 299,02	107 299,02	107 299,02	107 299,02	107 299,02	107 299,02	1 287 588,24 MJ
Kogenerace MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 MJ
Osvětlení MJ	2 368,62	2 131,76	1 894,90	1 658,03	1 421,17	1 421,17	1 421,17	1 658,03	2 131,76	2 131,76	2 605,48	2 842,34	23 686,20 MJ
Pomocná energie MJ	1 420,62	1 283,14	1 092,79	740,28	655,67	317,26	327,84	327,84	740,28	1 202,07	1 269,04	1 420,62	10 797,44 MJ
CELKEM MJ	599 043,88	491 288,76	356 740,75	206 577,95	127 250,15	109 037,45	109 048,03	109 284,89	135 551,98	266 978,80	446 239,35	560 906,75	3 517 948,74 MJ


Měrná roční spotřeba energie [kWh/m2]



ROČNÍ POTŘEBA ENERGIE BUDOVY




Roční potřeba energie [MJ]



■ Potřeba energie na chlazení ■ Potřeba tepla na přípravu TV ■ Potřeba energie na vytápění

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	CELKEM
Vytápění MJ	302 669,04	236 208,73	153 174,14	60 217,96	11 110,23	0,00	0,00	0,00	15 776,17	97 180,58	208 249,38	278 935,53	1 363 521,76 MJ
Chlazení MJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 MJ
Příprava TV MJ	54 722,50	54 722,50	54 722,50	54 722,50	54 722,50	54 722,50	54 722,50	54 722,50	54 722,50	54 722,50	54 722,50	54 722,50	656 670,00 MJ
CELKEM MJ	357 391,54	290 931,23	207 896,64	114 940,46	65 832,73	54 722,50	54 722,50	54 722,50	70 498,67	151 903,08	262 971,88	333 658,03	2 020 191,76 MJ

Měrná roční potřeba energie [kWh/m2]



■ Potřeba energie na vytápění ■ Potřeba energie na chlazení ■ Potřeba energie v teplé vodě