

	POČTY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		Vypracoval: Josef Remeš
			Č. revize: 4.0

Při návrhu zařizovacích předmětů, zvláště určených pro společné hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z předpokladu soudobosti používání a z provozních zkušeností obdobných provozů. Počty různých zařizovacích předmětů určují příslušné předpisy (vyhlášky, normy) podle druhu budovy a počtu osob, které budou zařizovací předměty používat.

Tabulka 1: Počty zařizovacích předmětů ve vybraných budovách (počet zařizovacích předmětů / počtu osob)										
Objekt	WC			Pisoárové mýsy	Umyvadla	Sprchy	Koupelna	Hygienická kabina	Poznámka	Zdroj
	počet/ženy	počet/muži	invalida							
Administrativní budovy (kancelářská pracoviště)	1/1-10	1/1-10		1/1-10				1/Ž a 1/M	1), 2)	[Z08]
	2/11-30	2/11-50		2/11-50				1/51 Ž		
	3/31-50	3/51-100		3/51-100				+1/ na 300 Ž		
	4/51-80	+1/ na 50		+1/ na 50						
	+1/ na 30									
Administrativní budovy (jednací a shromažďovací prostory)	2/50	1/100		1/100	1/na 1-4 WC ³⁾				1), 2)	[Z08]
	+1/ na 50	+1/ na 100		+1/ na 100	1/2 na WC ⁴⁾					
Byt	1						1			
Byt (≥ 4 obytných místnostech)	1				2		1		umyvadla umístít v rozdílných místnostech	[Z07]
Byt (≥ 5 obytných místnostech)	2				2		1			
Čerpací stanice pohonných hmot	1								³⁾	[Z11]
Hromadné garáže	1				1				do 5 zaměstnanců v jedné směně ⁴⁾	[Z09]
	1 + 1				1/Ž + 1/M				od 6 do 10 zaměstnanců v jedné směně ⁵⁾	
Koupaliště	1/50	1/100		1/50						
Koupaliště kryté umělé	1/50	1/100		1/50		1/15 ²⁵⁾ 26)			24) 27)	[Z01]
Koupaliště nekryté umělé	1/50	1/100		1/50		1/100 ²⁵⁾ 26)			24) 27)	
Pracoviště (výrobní průmyslové budovy a stavby pro výkon práce)	1/10 ⁶⁾	1/10 ⁶⁾			1/10 ⁷⁾	1/25 ^{7) 11)}			⁷⁾ čistý provoz	[Z03]
	2/11-30 ⁶⁾	2/11-50 ⁶⁾			1/10 ⁸⁾	1/15 ⁸⁾			⁸⁾ špinavý provoz	
	3/31-50 ⁶⁾	+1/ na 50 ⁶⁾			1/10 ⁹⁾	1/10 ^{9) 12)}			⁹⁾ teplý provoz	
	+1/ na 30 ⁶⁾				1/5 ¹⁰⁾	1/5 ¹⁰⁾			¹⁰⁾ bakteriální provoz	
					1	1 ¹³⁾				
Pracoviště s ošetrovnou										
Samostatná provozovna stravovacích služeb	1/10	1/10		1/10						
	+1/ na 20	+1/ na 40		+1/ na 40						[Z02]
Sauny							1/4		²⁷⁾	[Z01]
Servisy a opravný motorových vozidel (zaměstnanci) ^{14), 15)}	1				1/5	1			1 sprcha na 4 místa v prohlíživárně,	[Z10]
	1/11-15	1/11-15			1/5	1			do 10 zaměstnanců	
	1/1-10	1/1-10							od 11 do 15 zaměstnanců	
	2/11-50	2/11-30			1/5	1/25			od 15 zaměstnanců výše	
	+1/ na 50	+1/ na 30		WC=pis. ¹⁶⁾						
Servisy a opravný motorových vozidel (zákazníci)	1 ¹⁷⁾				1				do 10 zaměstnanců	
	1 ¹⁸⁾				1				nad 10 zaměstnanců	
Stavby se shromažďovacím prostorem	1/50	1/100	1	1/50						[Z02]
Školy a školská zařízení	1/20	1/80		1/20	1/20			1/80	1 hygienická kabina na 80 dívek	
Školy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, pro těžké či hluboké postižení	1/10	1/20		1/10	1/10	1		1/60	1 hygienická kabina na 60 dívek starších 12 let	
	+1/ na 20	+1/ na 80		+1/ na 20	+1/ na 20				1 sprcha (pohotovostní)	
Provozovny pro výchovu a vzdělávání, vyjma provozoven živnosti	1/20	1/80		1/20	1/20			1/80	1 hygienická kabina na 80 dívek	[Z05]
péče o dítě do 3 let věku v denním režimu										
Provozovny živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu	1	dětská mísa / 5 dětí			1/5 dětí				záchody a umývárny se nedělí podle pohlaví ^{21), 22)}	
Zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání pro děti předškolního věku	1	dětská mísa / 5 dětí			1/5 dětí	1 až 2			maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry	
Ubytovací zařízení náleží zařízení nebo provozu pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých	1				2	1			hygienická zařízení je součástí ubytovací jednotky; počet pro 2 třílůžkové pokoje	[Z05]
	1/6	1/6			1/4 ubytované			1/40 dívek	centrální hygienické zařízení	
Ubytovací zařízení	1/10 ¹⁹⁾	1/10 ¹⁹⁾			1/1 ¹⁹⁾			1/10 ¹⁹⁾	Koupelna = vana nebo sprcha + umyvadlo	[Z02]
Ubytovací zařízení	1/10	1/10		1/10	1				²⁰⁾	
(se stravovacími službami, společenskou nebo kulturní činností)	+1/ na 20	+1/ na 40		+1/ na 40						

Tabulka 2: Minimální počty zařizovacích předmětů pro stavby zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (398/2009 Sb.)										
Objekt	WC			Pisoárové mýsy	Umyvadla	Sprchy	Koupelna	Hygienická kabina	Poznámka	Zdroj
	počet/ženy	počet/muži								
Stavba užívaná veřejností	1 ^{A)}	1 ^{A)}								[Z04]
Stavby určené pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost							1/Ž + 1/M	1 ^{B)}		
Společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt zvláštního určení	1				1		1			

Legenda:	Poznámky:
^{B)} požadovaná hodnota	Kabina pro osobní hygienu (hygienická kabina)
^{d)} doporučená hodnota	Kabina pro osobní hygienu se navrhuje jako samostatná místnost, zpravidla přičleněná k ženským záchodům.
Ž = ženy	Vybavuje se umyvadlem, záchodovou mísou, bidetem s ruční sprchou, nádoou na odpadky, věšákem a židlí.
M = muži	<u>Kulturní a tělovýchovné stavby (kino, divadlo, atd.)</u>
Koupelna = místnost obsahující vanu nebo sprchu	Stavbou se shromažďovacím prostorem je stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům.
	<u>Záchodová předsíní</u>
	Záchodová předsíní se zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Oddělené záchody pro ženy a muže nesmějí mít záchodovou předsíní společnou.
	Záchodová předsíní musí být samostatně větraná.
	Vybavuje se umyvadly s mísicí baterií pro studenou a teplou vodu, zařízením pro osušení rukou, odkládacími poličkami, věšáky, odpadkovým košem a zrcadly.

- Vysvětlivky pro tabulku 1:**
- V každém podlaží administrativní budovy s přístupem veřejnosti musí být nejméně jedna integrovaná kabina v části WC pro muže a jedna integrovaná kabina v části WC pro ženy s rozměry a vybavením pro osoby s omezenou schopností pohybu podle požadavků zvláštního právního předpisu (Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., kterou nahradila 398/2009 Sb.). U změn staveb lze zřídit jednu kabínu WC pro obě pohlaví přístupnou přímo z chodby. V administrativních budovách a prostorech bez přístupu veřejnosti musí být takto upravené hygienické zařízení vždy alespoň jedno pro dvě podlaží. Tyto kabiny se započítávají do počtu požadovaných tabulkami 3 a 4 normy ČSN 73 5305.
 - Pracuje-li v budově více než 50 žen, je nutné minimálně jednu kabínu vybavit pro osobní hygienu žen. Na každých 300 žen se počítá s minimálně jednou hygienickou kabinou. Pro tento účel je možné doplnit a využít integrované kabiny s rozměry a vybavením pro osoby s omezenou schopností pohybu.
 - Při zřizování hygienických zařízení pro zaměstnance ČS záleží na počtu zaměstnanců: Počet hygienických zařízení pro zákaznky se navrhuje přiměřeně k velikosti ČS a k rozsahu doplňkových služeb, přičemž nejmenší počet je jedna kabina WC společně pro muže a ženy s úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu.
 - 1 záchod (může být společný pro muže a ženy) umístěn tak, aby jej mohli používat i zákazníci; 1 umyvadlo (může být ve zvětšené předsíni záchodu).
 - Umyvárna pro muže s 1 umyvadlem; umývárna pro ženy s 1 umyvadlem; 1 záchod pro zaměstnance (může být společný pro muže a ženy) s předsíní a umyvadlem; 1 záchod pro zákaznky (může být společný pro muže a ženy) s předsíní a umyvadlem.
 - Na pracovišti, na němž se vykonává práce ve nuceném pracovním tempu, se snižuje počet mužů i žen případajících na stanovený počet sedadel podle odstavce o 20 %.
 - Čistý provoz – Druh práce: Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu při práci nevzniká
 - Špinavý provoz – Druh práce: Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu vzniká při práci
 - teplý provoz – Druh práce: Těžká fyzická práce, práce v horkých provezech výrazné znečištění kůže a pracovního oděvu prachem, minerálními oleji a chemickými látkami, práce při činnostech epidemiologicky závažných
 - bakteriální provoz - Druh práce: Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, práce s biologickými činiteli pokud jsou zařazeny do 3. a 4. kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
 - Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřizeny.
 - Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřizeny při činnostechepidemiologicky závažných.
 - Práce, při níž je zvýšené riziko otrav látkami, které se vstřebávají kůží, nebo o práci se žiravinami, a nejsou v bezprostředním dosahu pracoviště sprchy, vybavuje se ošetrovna také sprchou.
 - Počty zaměstnanců znamenají počty v nejvíce obsazené směně; umyvadla a sprchy musí mít výtoky studené a teplé vody.
 - Do 10 zaměstnanců může být umývárna společná, od 11 zaměstnanců je nutné mít zvlášť umývárna pro ženy a pro muže, totéž platí pro záchod.
 - Při počtu nad 50 mužů se přidává 1 WC a stejný počet pisoárů.
 - Do 10 zaměstnanců – alespoň 1 záchod s předsíní a umyvadlem (může být společný pro zaměstnance i zákaznky)
 - Nad 10 zaměstnanců – alespoň jeden záchod (určený jen pro zákaznky) s předsíní a s umyvadlem (může být společný pro muže i ženy).
 - Platí pro jedno podlaží, počítáno na počet pokojů
 - V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost oddělená pro muže a pro ženy obojí s předsíní a umyvadlem.
 - Počet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky. Umyvárna se dále vybavuje podle věku dětí dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem .
 - Umyvárna se dále vybavuje přebalovacím stolem a krytým náslapným odpadkovým košem.
 - Například vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb.
 - Umělé koupaliště, které je používáno jako plavecký stadion, musí mít čísla určená pro diváky oddělená od prostorů vyhrazených pro uživatele bazény. Podle projektovaného počtu diváků musí být k dispozici šatna a potřebný počet záchodů s umyvadly ²³⁾.
 - Počet sprch se řídí předpokládanou kapacitou koupaliště. U krytých umělých koupališť musí být pro příchod zachováno pořadí šatna, sprchy, bazén, pro odchod pořadí bazén, sprchy, osušovna, šatna, přičemž tyto úseky musí být stavebně odděleny.
 - Sprchy umělých koupališť pro muže a ženy musí být oddělené ²³⁾. V případě malého zařízení do počtu nejvýše 6 návštěvníků je možno zřídit sprchy společné.
 - Záchody se umísťují tak, aby návštěvník při návratu do bazénové haly procházel prostorem sprch. Pokud budou záchody umístěny také přímo u bazény, musí být vybaveny sprchou. V případě malého zařízení do počtu nejvýše 6 návštěvníků je možno zřídit záchody společné.

Vysvětlivky pro tabulku 2:

- Kabina nemusí mít předsínku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru. U změn dokončených staveb s více záchodovými kabinami lze též postupovat podle věty předchozí a v odůvodněných případech může být kabina zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem, musí být záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc asistenta.

^{B)} Stavby určené pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost musí mít nejméně jednu přebalovací kabinu v oddělení pro ženy a nejméně jednu přebalovací kabinu v oddělení pro muže, popřípadě nejméně jednu přebalovací kabinu přístupnou ze společného prostoru řešenou podle bodu 5.1.9. přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro ženy a nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro muže řešený podle bodu 5.1.8. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

^{C)} Ve stavbě, ve které je sprcha nebo vana určena pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy a nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení

- Slouží-li části jedné stavby rozdílným účelům, posuzují se jednotlivé části samostatně podle příslušných ustanovení této vyhlášky a jejich příloh.
- Odchytky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně požadavkům těchto norem.
- Bezbariérové užívání stavby musí být zajištěno po celou dobu její životnosti. Při odstranění stavby nebo změně dopravního značení musí být provedeny také příslušné změny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, zejména musí být provedeny příslušné změny v hmatových prvcích a akustickém vedení a informacích pro osoby se zrakovým postižením.
- Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešené prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně.

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (2.2013):
5 Umývárny
5.2 Umývárny pro částečnou ocistu
5.2.1 Umývárny pro částečnou ocistu se vybavují umyvadly, umývacími žlaby, popř. umývacími fontánami a vaničkami na mytí nohou.
5.3 Umývárny pro celkovou tělesnou ocistu
5.3.2 Ve stavbách občanského vybavení, ve kterých je záchod určen pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky na bezbariérové užívání (Vyhláška č. 398/2009 Sb.). Tento požadavek platí i pro stavby pro výkon práce stanovené prováděcím právním předpisem (Vyhláška č. 398/2009 Sb.).
6 Záchody a pisoáry
6.1 Základní ustanovení
6.1.1 Záchody se navrhují oddělené pro muže a ženy. Společné záchody smí být v zařízeních pro děti předškolního věku. V objektech přístupných veřejnosti se navrhují záchody zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro veřejnost. Na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze zřizovat jeden společný záchod (mimo potravinářské provozy).
6.1.2 Ve stavbách občanského vybavení, ve kterých je záchod určen pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky na bezbariérové užívání. Tento požadavek platí i pro stavby pro výkon práce stanovené právním předpisem (Vyhláška č. 398/2009 Sb.).
Pokud jsou ve stavbě maximálně dvě záchodové kabiny, lze umístit pouze jednu společnou bezbariérovou kabinu pro obě pohlaví. Tato kabina musí být přístupná přímo z veřejného komunikačního prostoru a je vhodné ji řešit s možností manipulační plochy vozíku na obou stranách záchodové mísy. Společnou bezbariérovou kabinu je možné umístit také u změn dokončených staveb. V odůvodněných případech může být kabina zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy.
Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem, musí být bezbariérová záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc asistenta. tato kabina musí být přístupná přímo z komunikačního prostoru.
6.1.3 Záchody se zřizují v každém podlaží s více než pěti trvalými zaměstnanci. Vzdálenost od pracovního místa nesmí být více než 120 m, při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce a členitosti přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 75 m.
6.1.4 Na záchodech musí být vždy k dispozici toaletní papír, na záchodech pro ženy musí být krytý odpadkový koš.
9 Přebalovací kabiny a pulty
9.1 Ve stavbách občanského vybavení s hygienickým zařízením pro veřejnost, kde se předpokládá užívání rodinami s dětmi (mateřská centra, budovy pro dopravní terminály, obchodní domy a nákupní centra apod.), musí být nejméně jedna přebalovací kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna přebalovací kabina v oddělení pro muže, popřípadě nejméně jedna přebalovací kabina přístupná ze společného prostoru. Tato přebalovací kabina může sloužit také jako místnost pro kojení.
10 Místnost pro obsluhu
10.1 Místnost pro obsluhu se zřizuje ve veřejných záchodech s obsluhou. Musí být samostatně vetraná. Vybavuje se umyvadlem, šatní skřínkou a sedacím nábytkem.
12 Úklidové místnosti
12.1 Úklidové místnosti se vybavují výlevkou se studenou a teplou vodou a jednoduchým, snadno čistitelným nábytkem pro ukládání čistících a dezinfekčních prostředků a úklidových pomůcek.
12.2 Slouží-li úklidová místnost pro převlékání uklízečky, vybavuje se zdvojenou šatní skřínkou a není-li situována v blízkosti umývárny, umyvadlem s mísicí baterií pro teplou a studenou vodu.

268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby:
Byt: Každý byt musí mít alespoň jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. U každé samostatné provozní jednotky s pobytovými místnostmi se počet záchodových mís stanoví podle účelu jednotky a počtu jejích uživatelů v souladu s příslušnými normovými hodnotami. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě.
Stavby se shromažďovacím prostorem: Vždy pro 50 žen nebo 100 mužů musí být k dispozici alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání nebo mušle a alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno podle pohlaví odděleně. Stavebně technické provedení musí odpovídat normovým hodnotám.
Stavby pro obchod: Stavby pro obchod musí být vybaveny samostatnou místností se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a ženy obojí s
Stavby ubytovacích zařízení: Ubytovací jednotky v ubytovacích zařízeních zařazených do třídy tři až pět hvězdiček musí mít hygienické zařízení přístupné z
Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení: Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u předškolních zařízení musí být

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; Změna: 68/2010 Sb.:
Záchod musí být zajištěn pro zaměstnance tak, aby nebyl od pracoviště vzdálen více než 120 m; při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce, členitosti přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 75 m.
Suchý nebo chemický záchod nelze zřizovat pro pracoviště určené pro trvalou práci, s výjimkou mobilního pracoviště, a pro pracoviště určené k výkonu činnosti epidemiologicky závažné.
Záchodová předsíň se zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Pisoáry se zřizují v samostatné místnosti nebo společně se záchodovými kabinami.
U suchého nebo chemického záchodu musí být zajištěny přiměřené podmínky pro umytí rukou zaměstnance.

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:
Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“).
Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb
a) pozemních komunikací a veřejného prostranství,
b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,
c) společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen „bytový dům“), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení,
d) pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením ⁵⁾ (dále jen „stavby pro výkon práce“).
Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažně územně technické nebo stavebně technické důvody nevyklučují.
U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.

Stavbou občanského vybavení se rozumí:

- a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené,
- b) stavba pro sdělovací prostředky,
- c) stavba pro obchod a služby,
- d) stavba pro ochranu obyvatelstva,
- e) stavba pro sport,
- f) školy, předškolní a školská zařízení,
- g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu,
- h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby,
- i) budova pro veřejnou dopravu,
- j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob.

Zdroje:

- [01] 238/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
- [02] 268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby
- [03] 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; Změna: 68/2010 Sb.
- [04] 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- [05] 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých; Změna: 343/2009 Sb.
- [06] ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Změna: Z1 (2.1999) – Datum zrušení: 1. 3. 2013
- [07] ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7.2005); Změna: Z2 (9.2009)
- [08] ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.2005)
- [09] ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení (6.1988); Změna: a (10.1988); Změna: b (8.1989); Změna: Z3 (2.2001)
- [10] ČSN 73 6059 Servisy a opravy motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení; Změna: a (7.1991); Změna: Z2 (9.2006)
- [11] ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot (9.2006)
- [12] ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (2.2013)

JR

POČTY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Vypracoval:
Josef Remeš
C. revize: 4.0

Předpis č. 221/2010 Sb. stanovující byl zrušen od 01.04.2012 Zákonem 372/2011 Sb. o zdravotních službách, který odkazuje na prováděcí právní předpis č. 92/2012 Sb. Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.

Tabulka 3: Počty zařizovacích předmětů ve zdravotnických zařízeních (221/2010 Sb.)

Objekt	WC (počet)		Umyvadla	Dřez	Výlevka	Sprchy	Vana Bazén	Koupelna	Poznámka
	pacienti	zaměstnanci							
Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče									
I. Ordinance lékařů a zubních lékařů, pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a další provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče									
A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů a zubních lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče									
Zdravotnické zařízení ambulantní péče	1 ¹⁾	¹⁾	1 ¹⁾						společné WC max pro 2 ordinace
Ordinace lékaře a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků			1 ¹⁾	1 ¹⁾					
Zákrokový sál			1						
B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče									
Dermatovenerologie					1				WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty
Gastroenterologie									výlevka na biologický a kontaminovaný odpad
Infekční lékařství						1			WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty
Popelnicová medicína									očistná sprcha
Asistovaná reprodukce (místnost pro odběr spermatu masturbací)			1				1		
Fyzioterapeut - Pohybová léčba v rehabilitačním bazénu									bazén s plochou 6 m ² na 1 dospělého pacienta a 4 m ² na 1 dítě
Fyzioterapeut - Vodoléčba						1			
Porodní asistentka - Pracoviště, dle jsou vedeny fyziologické porody						1			
II. Pracoviště radiologie a zobrazovacích metod									
A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení pracovišť radiologie a zobrazovacích metod									
Pracoviště radiologie a zobrazovacích metod	1	¹⁾							
Pracoviště radiologie a zobrazovacích metod - Přípravná pacienta			1		1				výlevka na provozně nutných místech
B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení pracovišť radiologie a zobrazovacích metod									
Pracoviště nukleární medicíny - jsou aplikována radiofarmaka	1		1			1			oddělené WC a čekárna pro pacienty, kterým bylo aplikováno radiofarmakum
III. Laboratorní pracoviště									
A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení laboratorních pracovišť									
Laboratorní pracoviště	1	¹⁾							WC pro pacienty, pokud jsou prováděny odběry biologického materiálu
Laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Prostor pro příjem materiálu			1						
Odběrová místnost nebo box			1						
B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení laboratorních pracovišť									
Zubní laboratoř				1					
IV. Jiná pracoviště									
1. Pracoviště soudního lékařství									
Pítevná			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Laboratoře	viz III.B								
Histologická laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Toxikologická laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Sérologická laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Sanitární zařízení pro zaměstnance včetně hygienické smýčky		¹⁾							
2. Pracoviště patologie									
Pítevná			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Histopatologická laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Sanitární zařízení pro zaměstnance včetně hygienické smýčky		¹⁾							
3. Pracoviště centrální sterilizace									
Vybavení pracoviště		¹⁾	1	1	1				
Sanitární zařízení pro zaměstnance		¹⁾							
4. Pracoviště transfúzní služby									
stanovuje jiný právní předpis viz III.A									
5. ATB středisko									ATB = antibiotika
6. Zdravotnické zařízení domácí péče									

Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení jednodenní péče na lůžku									
Základní provozní prostory	1					1			WC a sprcha pro pacienty; WC musí být řešeno bezbariérově
Sanitární zařízení pro zaměstnance		III)							
Vybavení zdravotnického zařízení				1					je-li prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem

Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče									
I. Společné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče									
Základní provozní prostory lůžkového oddělení	1 M + 1 Ž					1		1	WC a sprcha pro pacienty; WC pro pacienty oddělené pro muže a ženy a musí být řešena bezbariérově; koupelna pro pacienty pokud je zřízena
Sanitární zařízení pro zaměstnance		III							
Pokoj pro pacienty			1						Každý pokoj musí mít umyvadlo, pokud nemá návaznost na koupelnu, sprchu nebo WC vybavené umyvadlem.
Výšetřovna			1						
Vybavení pracoviště sester			1	1					dřez pro mytí a čištění pomůcek
Prostor pro čištění pomůcek				(1)	1				(výlevka a dřez nebo výlevka a myčka)
II. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče									
1. Ústavní standardní péče									
Dermatovenerologie							1		vana pro léčebné koupele
Geriatric	WC židle								WC židle pojízdná a stabilní
Nukleární medicína - Pokoje pro pacienty	1					1			Pokoje pro pacienty musí mít vyčleněné samostatné WC a sprchu.
Pneumologie a fizeologie	1					1			oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC, pokud jsou hospitalizováni
2. Ústavní intenzivní péče									
Vybavení pokojů nebo boxů				-					nevyžaduje se vybavení umyvadlem, pokud je umyvadlo na pracovišti sester a pokud nejde o pokoje, boxy pro infekční pacienty
3. Ústavní péče v odborných ústavech									
Lůžkovová oddělení									musí být vybavena prostředky pro polohování a zajištění hygieny imobilních pacientů a manipulaci s nimi; zpravidla se zřizují koupelny vybavené zvedáky a sprchovacími lůžky
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí (pneumologie a fizeologie)	1					1			oddělené WC a specha pro nemocné s infekční TBC; v dětské léčebně se nevyžaduje oddělené a WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC, pokud nejsou hospitalizováni nemocní s infekční TBC
Psychiatrická léčebna (psychiatrie, sexuologie)									v izolační místnosti se nevyžaduje umyvadlo
Rehabilitační ústav	WC židle					1 křeslo			WC židle pojízdná a stabilní; sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík
Lázeňská léčebna - Pracoviště pro aplikaci výtěžků z přírodních léčivých zdrojů	1					1			WC a sprcha pro pacienty
Léčebna dlouhodobě nemocných - Léčebna s lůžky následné péče	WC židle					1 křeslo			WC židle pojízdná a stabilní; sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík
Léčebna dlouhodobě nemocných - Léčebna s lůžky ošetrovatelské péče včetně hospice	WC židle								WC židle pojízdná a stabilní; oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC

Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení lékárenské péče									
I. Lékárna									
Sanitární zařízení pro zaměstnance		(1)							
Umyvárna				1					
Odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel			1	1					
Odloučené oddělení pro výdej léků a zdravotnických prostředků		(1)							
Prostor pro úpravu léčivých přípravků			1						
II. Vydejna zdravotnických prostředků									
Sanitární zařízení pro zaměstnance		(1)							
Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení dopravních zdravotnických služeb									
I. Společné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení opravních zdravotnických služeb									
Sanitární zařízení pro zaměstnance		(1)							
Vybavení zdravotnických zařízení dopravních zdravotnických služeb			1	1					dřez na mytí pomůcek, pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem