

	NB-L KOORDINACE NOTIFIKOVANÝCH OSOB SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/EC	NB-L/REC */*** verze: Rev1 date: **.**.**
DOPORUČENÍ NB-L PRO POUŽITÍ		
Klíčová slova: CAP, výstupní dveře, odolnost proti ohni, certifikáty	Navrženo NB-L dne Rozhodnuto NB-L/HC dne Upraveno NB-L/HC den StC: má být odsouhlaseno WP X provedeno dne OP provedeno dne	
týká se Směrnice : 95/16/EC Odstavec: Doplněk: I Doložka: 4.2	prEN/EN: 81-58 Doložka:	
Dotaz: Co bude považováno během posuzování shody týkající se doplňku I, doložky 4.2 za odolnost proti ohni u výstupních dveří výtahu?		

Odpověď:

EHSR 4.2. doplňku I směrnice 95/16/EC vyžaduje požadavek, aby výstupní dveře výtahu, které musí přispívat k ochraně budovy proti požáru, byly přiměřeně odolné proti ohni.

Odolnost proti ohni u výstupních dveří výtahu je tudíž požadavkem směrnice 95/16/EC pro výtahy, která pokrývá příslušný požadavek směrnice 89/106/EEC pro stavební výrobky (viz 95/16/EC Komise – pracovní skupina pro výtahy - Doc. 2002.06).

Postupy posuzování shody, které mají být aplikovány s ohledem na bezpečnost výtahu, jsou stanoveny směrnicí 95/16/EC pro výtahy. Výtahy certifikovány jako ve shodě s EHSR 4.2. směrnice 95/16/EC dle jedné z procedur posuzování shody stanovených v této směrnici mohou být volně umístěny na trh a uvedeny do provozu v EEA bez nutnosti dalšího národního testování a schvalovacích procedur.

Norma EN 81-58: 2002, kterou vyvinul WG 3 z CEN/TC 10 na podporu směrnice pro výtahy, specifikuje testovací metodu pro určování odolnosti proti ohni výstupních dveří výtahu. Tato norma následuje všeobecné principy popsané v normách, které vyvinul CEN/TC 127. Navíc specifikuje metodu pro testování neporušenosti výstupních dveří výtahu určených k zajištění, aby se hořící bariéra nerozšířila z výstupních dveří na vyšší poschodí přes výtahovou šachtu.

Pro postupy posuzování shody má být vzato v úvahu toto:

Organizace k provedení testu odolnosti proti ohni

Testovací metoda popsaná v EN 81-58 vyžaduje náročné testovací zařízení a expertízu, které jsou dnes dostupné pouze jen ve velmi málo laboratořích. Všechny tyto testovací laboratoře jsou schválené osoby dle směrnice 89/106/EEC pro stavební výrobky.

Výrobce, který je certifikován dle doplňku IX nebo XIII směrnice pro výtahy a který zajišťuje stejné zařízení a expertízu, může také provádět tyto testy. V tomto případě notifikovaná osoba, která prověřuje doplněk IX a XIII systému, musí prověřit zařízení a způsobilost výrobce.

Certifikace

Dle EN 81-58 jsou specifikace dveří, vyhodnocení a výsledky testu atd. popsány podrobně ve zprávě o testování. Jako souhrn může být testovací laboratoří nebo výrobcem vystaven certifikát typové zkoušky obsahující jméno testovací laboratoře, typ dveří, číslo certifikátu, jméno a adresu výrobce, kategorie dveří, oblast použití atd., podobný tomu, který je uveden v EN 81-1/2 doplněk F.0.2. Tento certifikát samozřejmě není certifikátem EC typové zkoušky.

Značení dveří

Dveře budou opatřeny tabulkou s informacemi o výrobcích, typu dveří, číslu certifikátu, kategorii dveří a s dalšími příslušnými informacemi. Protože výstupní dveře výtahu včetně jejich odolnosti proti ohni nejsou uvedeny v seznamu bezpečnostních komponentů v doplňku IV směrnice pro výtahy, nemohou být značeny značkou CE podle směrnice pro výtahy.

Výrobní kontrola

Výrobní kontrola výstupních dveří výtahu není dle směrnice pro výtahy požadována. Vzhledem k tomu, že je zcela nemožné prověřit shodu instalovaných dveří s typem vzorku odsouhlaseného během konečné inspekce výtahu, výrobní kontrola by měla být zavedena podobně jako postupy uvedené v doplňku VIII, IX nebo XI.

Klasifikace

EN 81-58 obsahuje klasifikační systém podobný klasifikačnímu systému jiných stavebních výrobků. Klasifikační systém pokrývá test kritéria (neporušenost E, izolace I, radiace W) a trvání testu. Každý členský stát musí vybrat a určit třídu dveří, která vyhovuje jeho národní koncepci ochrany proti ohni ve stavebnictví. V průběhu posuzování shody musí být ověřeno, že výstupní dveře výtahu vyhovují požadované třídě dveří členského státu a budově, ve které jsou instalovány.

Použití stávajících certifikátů dle národních směrnic

Dosud byly výstupní dveře výtahu testovány a certifikovány dle stávajících národních směrnic. Většina členských států udělá výběr kategorie dveří dle EN 81-58, která zajistí srovnatelnou úroveň bezpečnosti jako jejich stávající národní směrnice. V těchto případech výstupní dveře výtahu, které jsou certifikovány dle stávajících národních směrnic, mohou být považovány za vyhovující dle EHSR 4.2 směrnice pro výtahy, a proto není nutné opakované testování dle EN 81-58.

V případech, kdy se členské státy rozhodnou pro kategorii dveří, která vede k vyšší úrovni bezpečnosti než stávající národní směrnice, dveře testované a certifikované dle těchto národních směrnic nemohou být považovány za vyhovující dle EHSR 4.2 směrnice pro výtahy.

Následující tabulka obsahuje srovnání stávajících národních směrnic a tříd dveří vybraných každým členským státem:

Členský stát	Stávající národní směrnice	Kategorie dveří dle EN 81-58	Stávající národní směrnice vyhovují EHSR 4.2
Rakousko			
Belgie			
Dánsko			
Finsko			
Francie			
Německo	DIN 4102-5, DIN 18090, DIN 18091		Ano
Řecko			
Irsko			
Itálie	UNI 9723		
Lucembursko			
Norsko			
Nizozemí			
Portugalsko			
Španělsko			
Švédsko			

(Švýcarsko)			
Velká Británie	BS 476-20/22		
V souladu s "Jednacím řádem", doložka 2.7 se očekává, že notifikované osoby vezmou doporučení na vědomí.			

DN: