

	<b>POČTY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ</b>	Vypracoval: Josef Remeš C. revize: 3.0

Při návrhu zařizovacích předmětů, zvláště určených pro společné hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z předpokladu soudobosti používání a z provozních zkušeností obdobných provozů. Počty různých zařizovacích předmětů určují příslušné předpisy (vyhlášky, normy) podle druhu budovy a počtu osob, které budou zařizovací předměty používat.

**Tabulka 1: Počty zařizovacích předmětů ve vybraných budovách (počet zařizovacích předmětů / počtu osob)**

Objekt	WC			Pisoárové mísy	Umyvadla	Sprchy	Koupelna	Hygienická kabina	Poznámka	Zdroj	
	počet/ženy	počet/muži	invalida								
Administrativní budovy (kancelářská pracoviště)	1/1-10	1/1-10		1/1-10				1/Ž a 1/M		[Z08]	
	2/11-30	2/11-50		2/11-50				1/51 Ž			
	3/31-50	3/51-100		3/51-100				+1/ na 300 Ž			
	4/51-80	+1/ na 50		+1/ na 50							
	+1/ na 30										
Administrativní budovy (jednáci a shromažďovací prostory)	2/50	1/100		1/100	1/na 1-4 WC <sup>9)</sup>				1), 2)	[Z08]	
	+1/ na 50	+1/ na 100		+1/ na 100	1/2 na WC <sup>9)</sup>						
Byt		1					1				
Byt (≥ 4 obytných místnostech)		1			2		1				
Byt (≥ 5 obytných místnostech)		2			2		1		umyvadla umístit v rozdílných místnostech	[Z07]	
Čerpací stanice pohonných hmot		1								3)	[Z11]
Hromadné garáže		1			1				do 5 zaměstnanců v jedné směně <sup>4)</sup>		[Z09]
		1 + 1			1/Ž + 1/M				od 6 do 10 zaměstnanců v jedné směně <sup>5)</sup>		
Koupaliště	1/50	1/100		1/50							[Z01]
Koupaliště kryté umělé	1/50	1/100		1/50		1/15					
Koupaliště nekryté umělé	1/50	1/100		1/50		1/100					
Pracoviště (sanitární zařízení)	1/10 <sup>6)</sup>	1/10 <sup>6)</sup>			1/10 <sup>7)</sup>	1/25 <sup>7)11)</sup>			7) čistý provoz		[Z03]
	2/11-30 <sup>8)</sup>	2/11-50 <sup>8)</sup>			1/10 <sup>8)</sup>	1/15 <sup>8)</sup>			8) špinavý provoz		
	3/31-50 <sup>9)</sup>	+1/ na 50 <sup>9)</sup>			1/10 <sup>9)</sup>	1/10 <sup>9)12)</sup>			9) teplý provoz		
	+1/ na 30 <sup>9)</sup>				1/5 <sup>10)</sup>	1/5 <sup>10)</sup>			10) bakteriální provoz		
Pracoviště s ošetřovnou	1/10	1/10		1/10		1 <sup>13)</sup>					
Samostatná provozovna stravovacích služeb	+1/ na 20	+1/ na 40		+1/ na 40							[Z02]
Sauny						1/4					[Z01]
Servisy a opravy motorových vozidel (zaměstnanci) <sup>14), 15)</sup>		1			1/5	1			do 10 zaměstnanců		[Z10]
	1/11-15	1/11-15			1/5	1			od 11 do 15 zaměstnanců		
	1/1-10	1/1-10									
	2/11-50	2/11-30			1/5	1/25			od 15 zaměstnanců výše		
	+1/ na 50	+1/ na 30		WC=pis. <sup>16)</sup>							
Servisy a opravy motorových vozidel (zákazníci)	1 <sup>17)</sup>				1				do 10 zaměstnanců		
	1 <sup>18)</sup>				1				nad 10 zaměstnanců		
Stavby se shromažďovacím prostorem	1/50	1/100	1	1/50							[Z02]
Školy a školská zařízení	1/20	1/80		1/20	1/20		1/80		1 hygienická kabina na 80 dívek		[Z05]
Školy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, pro těžké či hluboké postižení	1/10	1/20		1/10	1/10	1	1/60		1 hygienická kabina na 60 dívek starších 12 let		
Provozovny pro výchovu a vzdělávání, vyjma provozoven živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu	+1/ na 20	+1/ na 80		+1/ na 20	+1/ na 20				1 sprcha (pohotovostní)		
	1/20	1/80		1/20	1/20		1/80		1 hygienická kabina na 80 dívek		
Ubytovací zařízení	1/10 <sup>19)</sup>	1/10 <sup>19)</sup>			1/1 <sup>19)</sup>		1/10 <sup>19)</sup>		Koupelna = vana nebo sprcha + umyvadlo		[Z02]
Ubytovací zařízení (se stravovacími službami, společenskou nebo kulturní činností)	1/10	1/10		1/10						20)	
	+1/ na 20	+1/ na 40		+1/ na 40	1						

**Tabulka 2: Minimální počty zařizovacích předmětů pro stavby zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (398/2009 Sb.)**

Objekt	WC			Pisoárové mísy	Umyvadla	Sprchy	Koupelna	Hygienická kabina	Poznámka	Zdroj	
	počet/ženy	počet/muži	invalida								
Stavba užívaná veřejností	1 <sup>A)</sup>	1 <sup>A)</sup>									
Stavby určené pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost							1/Ž + 1/M	1 <sup>B)</sup>			[Z04]
Společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravený byt a byt zvláštního určení		1			1		1				

**Legenda:**

<sup>B)</sup> požadovaná hodnota  
<sup>A)</sup> doporučená hodnota  
 Ž = ženy  
 M = muži  
 Koupelna = místnost obsahující vanu nebo sprchu

**Poznámky:**

**Kabina pro osobní hygienu (hygienická kabina)**  
 Kabina pro osobní hygienu se navrhuje jako samostatná místnost, zpravidla přičleněná k ženským záchodům. Vybavuje se umyvadlem, záchodovou mísou, bidetem s ruční sprchou, nádoou na odpadky, věšákem a židlí. Kulturní a tělovýchovné stavby (kino, divadlo, atd.)  
 Stavbou se shromažďovacím prostorem je stavba, ve které se nachází prostor určený pro shromažďování osob, v němž počet a hustota osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním a obdobným účelům.  
**Záchodová předsíň**  
 Záchodová předsíň se zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Oddělené záchody pro ženy a muže nesmějí mít záchodovou předsíň společnou. Záchodová předsíň musí být samostatně větrána.  
 Vybavuje se umyvadly s mísicí baterií pro studenou a teplou vodu, zařízením pro osušení rukou, odkládacími poličkami, věšáky, odpadkovým košem a zrcadly.

**Vysvětlivky pro tabulku 1:**

- V každém podlaží administrativní budovy s přístupem veřejnosti musí být nejméně jedna integrovaná kabina v části WC pro muže a jedna integrovaná kabina v části WC pro ženy s rozměry a vybavením pro osoby s omezenou schopností pohybu podle požadavků zvláštního právního předpisu (Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., kterou nahradila 398/2009 Sb.). U změn staveb lze zřídit jednu kabínu WC pro obě pohlaví přístupnou přímo z chodby. V administrativních budovách a prostorech bez přístupu veřejnosti musí být takto upravené hygienické zařízení vždy alespoň jedno pro dvě podlaží. Tyto kabiny se započítávají do počtů požadovaných tabulkami 3 a 4 normy ČSN 73 5305.
- Pracuje-li v budově více než 50 žen, je nutné minimálně jednu kabínu vybavit pro osobní hygienu žen. Na každých 300 žen se počítá s minimálně jednou hygienickou kabinou. Pro tento účel je možné doplnit a využít integrované kabiny s rozměry a vybavením pro osoby s omezenou schopností pohybu.
- Při zřizování hygienických zařízení pro zaměstnance ČS záleží na počtu zaměstnanců; Počet hygienických zařízení pro zákaznický se navrhuje přiměřeně k velikosti ČS a k rozsahu doplňkových služeb, přičemž nejmenší počet je jedna kabina WC společně pro muže a ženy s úpravami pro osoby s omezenou schopností pohybu.
- 1 záchod (může být společný pro muže a ženy) umístěný tak, aby jej mohli používat i zákazníci; 1 umyvadlo (může být ve zvětšené předsíni záchodu).
- Umyvárna pro muže s 1 umyvadlem; umývárna pro ženy s 1 umyvadlem; 1 záchod pro zaměstnance (může být společný pro muže a ženy) s předsíní a umyvadlem; 1 záchod pro zákaznický (může být společný pro muže a ženy) s předsíní a umyvadlem.
- Na pracovišti, na němž se vykonává práce ve vnučeném pracovním tempu, se snižuje počet mužů i žen připadajících na stanovený počet sedadel podle odstavce o 20 %.
- čistý provoz - Druh práce: Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu při práci nevzniká
- špinavý provoz - Druh práce: Znečištění kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu vzniká při práci
- teplý provoz - Druh práce: Těžká fyzická práce, práce v horkých provozech výrazné znečištění kůže a pracovního oděvu prachem, minerálními oleji a chemickými látkami, práce při činnostech epidemiologicky závažných
- bakteriální provoz - Druh práce: Práce s alergeny, chemickými karcinogeny a mutageny zejména pokud se vstřebávají kůží, práce s azbestem, práce s biologickými činiteli pokud jsou zařazeny do 3. a 4. kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
- Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřízeny.
- Požadavek na počet sprch k počtu zaměstnanců, jsou-li zřízeny při činnostechepidemiologicky závažných.
- Práce, při níž je zvýšené riziko otrav látkami, které se vstřebávají kůží, nebo o práci se žiravinami, a nejsou v bezprostředním dosahu pracoviště sprchy, vybavuje se ošetřovna také sprchou.
- Počty zaměstnanců znamenají počty v nejvíce obsazené směně; umyvadla a sprchy musí mít výtoky studené a teplé vody.
- Do 10 zaměstnanců může být umývárna společná, od 11 zaměstnanců je nutné mít zvlášť umývárna pro ženy a pro muže, totéž platí pro záchod.
- Při počtu nad 50 mužů se přidává 1 WC a stejný počet pisoárů.
- Do 10 zaměstnanců - alespoň 1 záchod s předsíní a umyvadlem (může být společný pro zaměstnance i zákaznický)
- Nad 10 zaměstnanců - alespoň jeden záchod (určený jen pro zákaznický) s předsíní a s umyvadlem (může být společný pro muže i ženy).
- Platí pro jedno podlaží, počítáno na počet pokojů
- V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a pro ženy obojí s předsíní a umyvadlem.

**Vysvětlivky pro tabulku 2:**

- Kabina nemusí mít předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru. U změn dokončených staveb s více záchodovými kabinami lze též postupovat podle věty předchozí a v odůvodněných případech může být kabina zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem, musí být záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc asistenta.
- Stavby určené pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost musí mít nejméně jednu přebalovací kabínu v oddělení pro ženy a nejméně jednu přebalovací kabínu v oddělení pro muže, popřípadě nejméně jednu přebalovací kabínu přístupnou ze společného prostoru řešenou podle bodu 5.1.9. přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro ženy a nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro muže řešený podle bodu 5.1.8. přílohy č. 3 k této vyhlášce.
- Ve stavbě, ve které je sprcha nebo vana určena pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy a nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

#### **268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby:**

**Byt:** Každý byt musí mít alespoň jednu záchodovou mísu a jednu koupelnu. U každé samostatné provozní jednotky s pobytovými místnostmi se počet záchodových mís stanoví podle účelu jednotky a počtu jejích uživatelů v souladu s příslušnými normovými hodnotami. Záchod nesmí být přístupný přímo z pobytové místnosti, nebo z obytné místnosti, jde-li o jediný záchod v bytě.

**Stavby se shromažďovacím prostorem:** Vždy pro 50 žen nebo 100 mužů musí být k dispozici alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou a dále vždy pro 50 mužů jedno pisoárové stání nebo mušle a alespoň jedna samostatná místnost se záchodovou mísou pro osoby používající vozík pro invalidy. Personál musí mít hygienické zařízení oddělené od zařízení pro veřejnost. Hygienické zařízení musí být vždy uspořádáno podle pohlaví odděleně. Stavebně technické provedení musí odpovídat normovým hodnotám.

**Stavby pro obchod:** Stavby pro obchod musí být vybaveny samostatnou místností se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a ženy obojí s předstíní a umyvadlem, popřípadě místností pro matky s dětmi, v počtu odpovídajícím kapacitě stavby.

**Stavby ubytovacích zařízení:** Ubytovací jednotky v ubytovacích zařízeních zařazených do třídy tři až pět hvězdiček musí mít hygienické zařízení přístupné z předstíně. U ostatních ubytovacích zařízení musí být v pokoji alespoň umyvadlo s tekoucí vodou. V těchto případech je nutno na každém podlaží, nejméně však na každých 10 pokojů, zřídít koupelnu s vanou nebo se sprchovým koutem a umyvadlem, a dále záchod uspořádaný odděleně pro muže a pro ženy, s předstíní a umyvadlem. V části ubytovacího zařízení, kde jsou poskytovány stravovací služby a kde je provozována společenská nebo kulturní činnost, musí být samostatná místnost se záchodovou mísou pro veřejnost odděleně pro muže a pro ženy obojí s předstíní a umyvadlem.

**Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení:** Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u předškolních zařízení musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí. Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u speciálních škol musí být umístěny a zřizovány podle stupně a charakteru postižení žáků.

#### **398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:**

Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let (dále jen „osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace“).

Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb

- pozemních komunikací a veřejného prostranství,
- občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností,
- společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 3 byty (dále jen „bytový dům“), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení,
- pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob s těžkým zdravotním postižením<sup>5)</sup> (dále jen „stavby pro výkon práce“).

Ustanovení této vyhlášky se uplatní též u změn dokončených staveb a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

U staveb, které jsou kulturními památkami, se ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče.

Stavbou občanského vybavení se rozumí:

- stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené,
- stavba pro sdělovací prostředky,
- stavba pro obchod a služby,
- stavba pro ochranu obyvatelstva,
- stavba pro sport,
- školy, předškolní a školská zařízení,
- stavba pro kulturu a duchovní osvětu,
- stavba pro zdravotnictví a sociální služby,
- budova pro veřejnou dopravu,
- stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob.

#### Společná, závěrečná a zrušovací ustanovení

- Slouží-li části jedné stavby rozdílným účelům, posuzují se jednotlivé části samostatně podle příslušných ustanovení této vyhlášky a jejich příloh.

- Odchytky od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně požadavkům těchto norem.

- Bezbariérové užívání staveb musí být zajištěno po celou dobu její životnosti. Při odstranění stavby nebo změně dopravního značení musí být provedeny také příslušné změny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, zejména musí být provedeny příslušné změny v hmatových prvcích a akustickém vedení a informacích pro osoby se zrakovým postižením.

- Školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešené prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně.

#### **Zdroje:**

[01] 135/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity pisku v pískovištích venkovních hracích ploch; Změna: 292/2006 Sb.

[02] 268/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

[03] 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; Změna: 68/2010 Sb.

[04] 398/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

[05] 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých; Změna: 343/2009 Sb.

[06] ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (9.1994); Změna: Z1 (2.1999)

[07] ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7.2005); Změna: Z2 (9.2009)

[08] ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory (4.2005)

[09] ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení (6.1988); Změna: a (10.1988); Změna: b (8.1989); Změna: Z3 (2.2001)

[10] ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení; Změna: a (7.1991); Změna: Z2 (9.2006)

[11] ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot (9.2006)



**POČTY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH**

Vypracoval:  
Josef Remeš  
Č. revize: 3.0

**Tabulka 3: Počty zařizovacích předmětů ve zdravotnických zařízeních (221/2010 Sb.)**

Objekt	WC (počet)		Umyvadla	Dřez	Výlevka	Sprchy	Vana Bazén	Koupelna	Poznámka
	pacienti	zaměstnanci							
<b>Pečadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče</b>									
<b>I. Ordinace lékařů a zubních lékařů, pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a další provozní prostory zdravotnických zařízení ambulantní péče</b>									
<b>A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů a zubních lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče</b>									
Zdravotnické zařízení ambulantní péče	1 <sup>0)</sup>	0 <sup>0)</sup>							společné WC max pro 2 ordinace
Ordinace lékaře a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a jiných pracovníků			1 <sup>0)</sup>	1 <sup>0)</sup>					
Zákrokový sál			1						
<b>B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení ordinací lékařů, pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků a dalších provozních prostor zdravotnických zařízení ambulantní péče</b>									
Dermatovenerologie									WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty
Gastroenterologie					1				výlevka na biologický a kontaminovaný odpad
Infekční lékařství						1			WC nemůže být společné pro zaměstnance a pacienty
Popáleninová medicína									očistná sprcha
Asistovaná reprodukce (místnost pro odběr spermatu masturbací)			1						
Fyzioterapeut - Pohybová léčba v rehabilitačním bazénu							1		bazén s plochou 6 m <sup>2</sup> na 1 dospělého pacienta a 4 m <sup>2</sup> na 1 dítě
Fyzioterapeut - Vodoléčba						1			
Porodní asistentka - Pracoviště, dke jsou vedeny fyziologické porod						1			
<b>II. Pracoviště radiologie a zobrazovacích metod</b>									
<b>A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení pracovišť radiologie a zobrazovacích metod</b>									
Pracoviště radiologie a zobrazovacích metod	1	0 <sup>0)</sup>							
Pracoviště radiologie a zobrazovacích metod - Příprava pacienta			1		1				výlevka na provozně nutných místech
<b>B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení pracovišť radiologie a zobrazovacích metod</b>									
Pracoviště nukleární medicíny - jsou aplikována radiofarmaka	1		1			1			oddělené WC a čekárna pro pacienty, kterým bylo aplikováno radiofarmakum
<b>III. Laboratorní pracoviště</b>									
<b>A. Společné požadavky na věcné a technické vybavení laboratorních pracovišť</b>									
Laboratorní pracoviště	1	0 <sup>0)</sup>							WC pro pacienty, pokud jsou prováděny odběry biologického materiálu
Laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Prostor pro příjem materiálu			1						
Odběrová místnost nebo box			1						
<b>B. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení laboratorních pracovišť</b>									
Zubní laboratoř				1					
<b>IV. Jiná pracoviště</b>									
<b>1. Pracoviště soudního lékařství</b>									
Pítevná			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Laboratoře	viz III.B								
Histologická laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Toxikologická laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Serologická laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Sanitární zařízení pro zaměstnance včetně hygienické smyčky		0 <sup>0)</sup>							
<b>2. Pracoviště patologie</b>									
Pítevná			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Histopatologická laboratoř			1	(1)	(1)				(dřez nebo výlevka)
Sanitární zařízení pro zaměstnance včetně hygienické smyčky		0 <sup>0)</sup>							
<b>3. Pracoviště centrální sterilizace</b>									
Vybavení pracoviště			1	1	1				
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 <sup>0)</sup>							
<b>4. Pracoviště transfúzní služby</b>									
5. ATB středisko	stanovuje jiný právní předpis								ATB = antibiotika
6. Zdravotnické zařízení domácí péče	viz III.A								
<b>Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení jednodenní péče na lůžku</b>									
Základní provozní prostory	1	0 <sup>0)</sup>				1			WC a sprcha pro pacienty; WC musí být řešeno bezbariérově
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 <sup>0)</sup>							
Vybavení zdravotnického zařízení				1					je-li prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem
<b>Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče</b>									
<b>I. Společné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče</b>									
Základní provozní prostory lůžkového oddělení	1 M + 1 Ž	0 <sup>0)</sup>				1		1	WC a sprcha pro pacienty; WC pro pacienty oddělené pro muže a ženy a musí být řešena bezbariérově; koupelna pro pacienty pokud je zřízena
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 <sup>0)</sup>							
Pokoj pro pacienty			1						Každý pokoj musí mít umyvadlo, pokud nemá návaznost na koupelnu, sprchu nebo WC
Výšetřovna			1						vybavené umyvadlem.
Vybavení pracoviště sester			1	1					dřez pro mytí a čištění pomůcek
Prostor pro čištění pomůcek				(1)	1				(výlevka a dřez nebo výlevka a myčka)
<b>II. Zvláštní požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ústavní péče</b>									
<b>1. Ústavní standardní péče</b>									
Dermatovenerologie							1		vana pro léčebné koupele
Geriatric	WC židle								WC židle pojezdná a stabilní
Nukleární medicína - Pokoje pro pacienty	1					1			Pokoje pro pacienty musí mít vyčleněné samostatné WC a sprchu.
Pneumologie a fizeologie	1					1	1		oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC, pokud jsou hospitalizováni
<b>2. Ústavní intenzivní péče</b>									
Vybavení pokojů nebo boxů									nevžaduje se vybavení umyvadlem, pokud je umyvadlo na pracovišti sester a pokud nejde o pokoje, boxy pro infekční pacienty
<b>3. Ústavní péče v odborných ústavech</b>									
Lůžková oddělení									musí být vybavena prostředky pro polohování a zajištění hygieny imobilních pacientů a manipulaci s nimi; zpravidla se zřizují koupelny vybavené zvedáky a sprchovacími lůžky
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí (pneumologie a fizeologie)	1					1			oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC; v dětské léčebně se nevžaduje oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC, pokud nejsou hospitalizováni
Psychiatrická léčebna (psychiatrie, sexuologie)									v izolační místnosti se nevžaduje umyvadlo
Rehabilitační ústav	WC židle					1 křeslo			WC židle pojezdná a stabilní; sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík
Lázeňská léčebna - Pracoviště pro aplikaci výtěžků z přírodních léčivých zdrojů	1					1			WC a sprcha pro pacienty
Léčebna dlouhodobě nemocných - Léčebna s lůžky následné péče	WC židle					1 křeslo			WC židle pojezdná a stabilní; sprchovací křeslo, lůžko nebo vozík
Léčebna dlouhodobě nemocných - Léčebna s lůžky ošetrovatelské péče včetně hospice	WC židle								WC židle pojezdná a stabilní; oddělené WC a sprcha pro nemocné s infekční TBC
<b>Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení lékárenské péče</b>									
<b>I. Lékárna</b>									
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 <sup>0)</sup>							
Umyvadla				1					
Odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravku zkoumadel			1	1					
Odloučené oddělení pro výdej léků a zdravotnických prostředků		0 <sup>0)</sup>							
Prostor pro úpravu léčivých přípravků			1						
<b>II. Výdejna zdravotnických prostředků</b>									
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 <sup>0)</sup>							
<b>Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení dopravních zdravotnických služeb</b>									
<b>I. Společné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení opravních zdravotnických služeb</b>									
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 <sup>0)</sup>							
Vybavení zdravotnických zařízení dopravních zdravotnických služeb			1	1					dřez na mytí pomůcek; pokud je prováděno mytí a čištění pomůcek použitých k manipulaci s biologickým materiálem
<b>Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnické záchranné služby</b>									
<b>I. Společné požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnické záchranné služby</b>									
Sanitární zařízení pro zaměstnance		0 <sup>0)</sup>							

**Vysvětlivky pro tabulku 3:**

- I) WC pro pacienty musí mít předřívá vybavenou umyvadlem, není-li umyvadlo umístěno v kabině WC. WC může být společné pro zaměstnance a pacienty v případě, kdy zdravotnické zařízení sestává z maximálně 2 ordinací lékařů nebo pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, pokud není dále uvedeno jinak. WC pro pacienty může být společné pro více ordinací lékařů a pracovišť dalších zdravotnických pracovníků a jiných odborníků.
- II) Vybavení může být společné pro ordinaci lékaře, pracoviště dalších zdravotnických pracovníků a pracoviště jiných odborných pracovníků a může být umístěno v kterémkoliv ze základních provozních prostor uvedených v části I.A bodě 1 písmenu a) a e) této přílohy [a] ordinace lékařů a III) Sanitární zařízení pro zaměstnance ... Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

**Poznámky pro tabulku 3:**

Ordinace lékaře = ordinace lékaře a zubního lékaře  
 Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče ve více oborech, musí zdravotnické zařízení splňovat požadavky na vybavení stanovené pro každý obor poskytované péče.  
 Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče v oboru, který není uveden v části B této přílohy, musí zdravotnické zařízení splňovat požadavky na vybavení stanovené pro obor věcně nejbližší.  
 Pokud je ve zdravotnickém zařízení ambulantní péče poskytována péče dětem, musí být vybavení zdravotnického zařízení přizpůsobeno těmto pacientům.

**Zdroje:**

221/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2010 o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení); Přílohy č. 1 až 7

**Doplnění:**

**Problematika oddělených WC pro muže a ženy**  
 Dotaz: Vyhláška stanoví, že v daných provozech musí být WC pro zaměstnance a pacienty, ale neurčuje, zda WC musí být oddělené pro muže a ženy.  
 Odpověď: Pro lůžková zařízení je stanoven požadavek na zřízení oddělených WC pro pacienty - muže, ženy. V ambulantních zařízeních toto rozdělení není nevyžadováno. Dokonce je přípustné, aby v ambulantních zařízeních, sestávajících z maximálně 2 ordinací lékařů nebo pracovišť dalších zdravotnických pracovníků, bylo společné WC pro zaměstnance i pacienty. V případě realizace sanitárních zařízení samostatných pro zaměstnance, je nutno vycházet z požadavků nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. (Upozornění: Jedná se o stanovisko Krajské hygienické stanice (KHS), které se může lišit dle umístění stavby. Doporučujeme tedy tuto problematiku předjednat s příslušnou KHS.)